

令和6年度 環境管理センター ごみ処理施設 維持管理状況

① 処分したごみの種類及び数量 (単位:t)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
ごみ処分量	可燃ごみ	1,461.78	1,428.57	1,338.75	1,513.02	1,712.92	1,478.60	1,523.72	1,393.59					11,850.95
	可燃性粗大破砕ごみ	190.33	181.28	146.32	162.04	172.65	142.11	160.57	147.74					1,303.04
	し尿汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
	し尿し渣	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	3.19	1.53	3.79					10.58
	合計	1,652.11	1,609.85	1,485.07	1,675.06	1,887.64	1,623.90	1,685.82	1,545.12					13,164.57

② 燃焼ガス温度(平均温度) (単位:℃)

		管理基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却室中の ガス温度	800℃以上	1号炉		949	950	-	953	936	957	986	987				
		2号炉		981	980	994	995	972	992	-	998				
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	200℃以下	1号炉		176	177	-	179	181	180	181	178				
		2号炉		171	172	170	172	180	180	-	180				

温度測定位置 焼却室中のガス温度: 焼却炉再燃焼室にて測定
集塵機へ流入する燃焼ガス温度: 急冷塔出口にて測定

③ 一酸化炭素濃度(平均濃度) (単位:ppm)

		管理基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス中の CO濃度	100ppm 以下	1号炉		3.80	3.11	-	2.97	3.97	2.26	2.07	2.46				
		2号炉		2.50	2.39	2.27	2.97	2.28	3.07	-	2.81				

排ガス中のCO濃度測定位置: 煙突出口付近にて測定

④ 排ガス測定に関する事項

1)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	1号炉	2号炉
採取年月日		
測定結果の得られた日		
測定結果		
排出基準値	1 ng-TEQ/m ³ N	

排ガス採取位置:煙突出口付近

2)ばい煙量又はばい煙濃度

	1号炉		2号炉	
	1回目	2回目	1回目	2回目
採取年月日	令和6年7月19日		令和6年7月18日	
測定結果の得られた日	令和6年8月16日		令和6年8月16日	
ばいじん濃度 (g/m ³ N)	<0.002 (0.08)		<0.002 (0.08)	
硫酸化物濃度 (m ³ N/h)	0.21 (47)		0.17 (45)	
窒素酸化物濃度 (cm ³ /m ³ N)	120 (250)		91 (250)	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	20 (700)		10 (700)	

排ガス採取位置:煙突出口付近

※ カッコ内は基準値

⑤ 冷却設備及び排ガス設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

		1号炉	2号炉
冷却設備	(ガス冷却室)	令和6年6月1日	令和6年10月6日
排ガス処理設備	(急冷塔)		
	(ろ過式集じん器)	令和6年7月5日	令和6年10月25日

黒石地区清掃施設組合
環境管理センター ごみ処理施設
排ガス等採取位置



