

令和7年度 沖浦埋立処分地 維持管理状況

① 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

(单位:t)

[illegible]

② 残余容量

[illegible]

③ 地下水等検査項目・ダイオキシン類に係る水質結果異状時の措置

[illegible]

④ 埋立処分地の定期点検に関する事項

[illegible]

⑤ 水質検査に関する事項

1)放流水

採取日			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定結果の得られた日			4月24日											
5月14日														
検査項目	単位	基準値												
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	5.8											
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	8.7											
全窒素	mg/ℓ	120以下 日間平均60以下	27.0											
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60以下	<1											
水素イオン濃度(PH値)	—	5.8～8.6	7.4											

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

2)放流水

採取年月日			
測定結果の得られた日			
検査項目	単位	基準値	検査結果
※ 水温	℃	—	
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下	
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	
有機りん化合物	mg/ℓ	1以下	
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下	
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/ℓ	0.003以下	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	
アンモニア・アンモニウム化合物	mg/ℓ	200以下	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物			
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/ℓ	5以下	
n-ヘキサン抽出物質(動植物油類)	mg/ℓ	30以下	
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	
銅含有量	mg/ℓ	3以下	
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	
炭含有量	mg/ℓ	16以下	

採取年月日		
測定結果の得られた日		
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

3)地下水

採取年月日				
測定結果の得られた日				
検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果
			上流	下流
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/ℓ	0.0005以下		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下		
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		
シアン化合物	mg/ℓ	検出されないこと		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/ℓ	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下		
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下		
チウラム	mg/ℓ	0.006以下		
シマジン	mg/ℓ	0.003以下		
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下		
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下		
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下		

採取年月日				
測定結果の得られた日				
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1		

※ 測定箇所:別紙1(黒石地区清掃施設組合 沖浦埋立処分地 水質測定場所)のとおり

※ 放流水及び地下水の基準値において「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」において環境大臣が定める方法により検査した場合に、その検査結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

黒石地区清掃施設組合
沖浦埋立処分地 水質測定場所

